acqua alla captazione			
Numero pozzi	32	N° paesi	14
PFAS oltre i limiti N° pozzi	11	n° paesi	5
Analisi alla captazione	84		

Parametri PFAS	Acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4) (µg/L)	Acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3) (µg/L)	Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) (CAS 375-73-5) (µg/L)	Acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4) (µg/L)	Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9) (µg/L)	Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4) (µg/L)	Acido perfluorottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1) (µg/L)	Acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1) (µg/L)	Acido perfluorottansolfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1) (µg/L)	Acido perfluorodecanoico (PFDeA) (CAS 335-76-2) (µg/L)	Acido perfluoroundecanoico (PFUdA) (CAS 2058-94-8) (µg/L)	Acido perfluorododecanoico (PFDoA) (CAS 307-55-1) (µg/L)	Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 76629-94-8) (µg/L)	Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7) (µg/L)	Somma PFAS (da calcolo) (somma di PFPeA+PFHxA+PFHpA+PFNA+PFDeA+PFUdA+PFDoA+PFTrDA+PFTeDA+PFHxS
limiti	**0,5**		**0,5**				**0,5**		**0,03**						**0,5**
numero campioni	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Campione con dato = < 0,010	64	55	59	53	62	79	27	79	25	81	82	84	84	84	50
numero campioni inf sensibilità analitica%	76,2	65,5	70,2	63,1	73,8	94,0	32,1	94,0	29,8	96,4	97,6	100,0	100,0	100,0	59,5
Campione con dato >0,015 (50%limite									50						
Campione con dato > 0,25 (50%limite)	0		0				0								2
Campione con dato > 0,03 (limite)									27						
Campione con dato > 0,5 (limite)	0		0				0	0	0						1
analisi alla rete e post trattamento con Carboni attivi tutti conformi															
numero campioni	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Campione con dato = < 0,010	39	44	62	51	64	76	67	76	68	76	76	76	76	76	43
numero campioni inf sensibilità analitica%	51,3	57,9	81,6	67,1	84,2	100,0	88,2	100,0	89,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,6
Campione con dato >0,015 (50%limite									3						
Campione con dato > 0,25 (50%limite)	0		0				0								1
Campione con dato > 0,03 (limite)									0						
Campione con dato > 0,5 (limite)	0		0				0								0